

INSPECTION JOURNALIÈRE

La vérification, obligatoire, relève de la responsabilité de l'entreprise utilisatrice.
Elle permet de constater le bon état de conservation des éléments constitutifs de l'échafaudage.
> Arrêté du 21 décembre 2004 relatif aux vérifications des échafaudages

Référence de l'affaire	CACHET DE L'ENTREPRISE	Nom d'entreprise de (dé)montage
Adresse du chantier		N° Mobile Contact mail

POINTS À CONTRÔLER

<p>1 Présence et bonne installation des garde-corps et des moyens d'accès</p>	<p>6 Bonne fixation des filets et des bâches sur l'échafaudage - continuité du bâchage sur toute la surface extérieure</p>
<p>2 Absence de déformation permanente ou de corrosion des éléments constitutifs de l'échafaudage pouvant compromettre la sécurité</p>	<p>7 Maintien de la continuité, de la planéité, de l'horizontalité et de la bonne tenue de chaque niveau de plancher</p>
<p>3 Présence de tous les éléments de fixation ou de liaison des constituants de l'échafaudage et verrouillage de ces éléments</p>	<p>8 Visibilité des indications sur l'échafaudage relatives aux charges admissibles</p>
<p>4 Bonne tenue des éléments d'amarrage (ancrage, vérinage) et absence de désordre au niveau des appuis et des surfaces portantes</p>	<p>9 Absence de charges dépassant ces limites admissibles</p>
<p>5 Présence de tous les éléments de calage et de stabilisation ou d'immobilisation</p>	<p>10 Absence d'encombrement des planchers</p>

INSPECTION JOURNALIÈRE

MAINTIEN EN SERVICE DE L'ÉCHAFAUDAGE	OUI <input type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>	DATE
Non-conformités éventuelles et mesures de correction			
Nom de vérificateur			Signature

MAINTIEN EN SERVICE DE L'ÉCHAFAUDAGE	OUI <input type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>	DATE
Non-conformités éventuelles et mesures de correction			
Nom de vérificateur			Signature

MAINTIEN EN SERVICE DE L'ÉCHAFAUDAGE	OUI <input type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>	DATE
Non-conformités éventuelles et mesures de correction			
Nom de vérificateur			Signature

MAINTIEN EN SERVICE DE L'ÉCHAFAUDAGE	OUI <input type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>	DATE
Non-conformités éventuelles et mesures de correction			
Nom de vérificateur			Signature

MAINTIEN EN SERVICE DE L'ÉCHAFAUDAGE	OUI <input type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>	DATE
Non-conformités éventuelles et mesures de correction			
Nom de vérificateur			Signature